



Arbets- och näringslivsnämnden  
c/o Gamla idrottshallen  
Storgatan 8b  
314 80 HYLTEBRUK

## Inspektionsrapport Gamla idrottshallen

**Dnr: 2018-259**

<b>Verksamhets namn:</b>	Gamla idrottshallen
<b>Typ av verksamhet:</b>	Idrottsanläggning
<b>Organisationsnummer:</b>	212000-1207
<b>Fastighetsbeteckning:</b>	VÄSTRA HYLTE 1:126
<b>Inspektions datum:</b>	2018-03-29
<b>Medverkande från verksamheten:</b>	Jan-Olof Jansson
<b>Inspekterad av:</b>	Julia Örnstedt

### **Syftet med inspektionen**

Inspektionen är en del av den återkommande tillsynen av idrottsanläggningar. Genom återkommande tillsyn på idrottsanläggningar minskar risken för att olägenheter för människors hälsa uppstår.

### **Bedömning**

Miljöenheten har efter inspektionen inget att anmärka på.

### **Miljöenheten har vidare noterat att:**

Under inspektionen kunde inte närvarande från Hyltebostäder minnas när den senaste OVK-mätningen utfördes. Verksamheten uppmanas komma in med svar på när senaste OVK-mätningen utfördes på anläggningen.

I squashhallen noterades det att en av takpannorna hände löst. Verksamheten bör fästa plattan i taket.

### **Ärendet**

Miljöenheten har i uppgift att, *med stöd av Miljöbalken (1998:808)*, kontrollera att verksamheter uppfyller kraven i miljöbalken med tillhörandeföreskrifter och förordningar.

Den 29 mars 2018 inspekterade miljö-och hälsoskyddsinspektör Julia Örnstedt Gamla idrottshallen, VÄSTRA HYLTE 1:126. Vid inspektionen används en checklista. Inspektionsunderlaget är inte heltäckande och vissa delar har valts ut.

### **Övrig information**

Gamla idrottshallen består av tre omklädningsrum på övre plan, två omklädningsrum på nedre plan, en squashhall och en gymnastiksal. Stora delar av anläggningen var nyligen målade.

### Åtgärder

Verksamheten uppmanas att skicka in en redovisning (med brev/e-post) till miljöenheten av vidtagna och/eller planerade åtgärder gällande de punkter som har tagits upp i denna rapport.

Redovisningen skickas via post till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8B, 314 80

Hyltebruk alternativt med e-post till [sbk@hylte.se](mailto:sbk@hylte.se)

Om ni skickar in åtgärdsplan eller liknande, märk då handlingen med diarienummer och handläggarens namn.

Om miljöenheten inte får redovisningen av utförda och planerade åtgärder, kommer beslut om föreläggande att övervägas.

Har ni några frågor eller synpunkter på innehållet i rapporten är ni välkomna att kontakta oss via tfn: 0345-180 00 eller via e-post: [sbk@hylte.se](mailto:sbk@hylte.se)

### MILJÖENHETEN



Julia Örnstedt

Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Utskick: Arbets- och näringslivsnämnden

Kopia: Niklas Edenholm, Hyltebostäder