

Arbets- och näringslivsnämnden  
Storgatan 8b  
314 80 HYLTEBRUK**Inspektionsrapport Örnahallen****Dnr: 2018-223**

**Verksamhets namn:** Örnahallen  
**Typ av verksamhet:** Idrottsanläggning  
**Organisationsnummer:** 212000-1207  
**Fastighetsbeteckning:** ÖRNABÄCKSHULT 1:365  
**Inspektions datum:** 2018-03-28  
**Medverkande från verksamheten:** Philip Johansson, Niklas Edenholm, Michael Winge  
**Inspekterad av:** Julia Örnstedt

**Syftet med inspektionen**

Inspektionen är en del av den återkommande tillsynen av idrottsanläggningar. Genom återkommande tillsyn på idrottsanläggningar minskar risken för att olägenheter för människors hälsa uppstår.

**Avvikelser**

Miljöenheten noterade följande avvikelser vid inspektionen:

1. Vid föregående inspektion uppmärksammades att delar av taket i omklädningsrum 3 var upprivet och att vatten runnit genom taket. Avvikelsen kvarstod vid detta besök. På golvet i omklädningsrummet fanns spår av vad som misstänks vara mikrobiell påväxt. Verksamheten har valt att hålla omklädningsrummet stängt för allmänheten sedan läckan uppmärksammades.
2. En temperaturmätning av tappvatten utfördes. Vid tre tappställen i omklädningsrummen på källarplan visade temperaturmätningen en för låg varmvattentemperatur.  
För att förebygga tillväxt av legionellabakterier i tappvattnet bör man kontrollera att tappkallvattnet inte är varmare än 20 grader och att varmvattnet vid tappställen minst kan vara 50 grader efter en minuts genomspolning. I varmvattenberedare eller andra behållare där varmvatten kan bli stående bör temperaturen inte vara lägre än 60 grader.

Tappställe:	Varmvattentemp:
Omklädningsrum 2	37,9 °C
Omklädningsrum 3	47,1 °C

Omklädningsrum 4	30,5 °C
Gym	54,0 °C
Omklädningsrum dam simhall	55,0 °C

3. I hallen till omklädningsrummen i källaren uppmärksammades en ansamling vatten på golvet. Vattenansamlingen noterades under de bortplockade skåpen i hallen. Ansvarig på plats kunde inte redovisa för vart vattnet kommer ifrån.
4. Verksamheten kunde inte säkerställa att rekommendationerna vad gäller höga ljudnivåer där musik spelas tillämpas. En musikanläggning bör vara utrustad med en limiter eller annan strypning så att det inte går att överskrida rekommendationerna.
5. I simhallen uppmärksammades att kemikalier förvarades i ett olåst rum. Utrymmet där kemikalier förvaras bör vara låst.
6. Journalbladet för vattenprovtagning saknade riktvärden. Det framgick inte vilka riktvärden som finns för de prover som tas inom verksamheten.

Miljöenheten vill ha svar **senast 1 juni 2018** på om och hur samtliga punkter planeras att utredas.

### **Grund till bedömning**

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)

Miljöbalken 2 kap 2-3 §§, 9 kap 3, 9, 14 §§, 29 kap 19 §

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS2014:19)

### **Övrig information**

Miljöenheten har i uppgift att, med stöd av Miljöbalken (1998:808), kontrollera att verksamheter uppfyller kraven i miljöbalken med tillhörande föreskrifter och förordningar.

Samhällsbyggnadsnämnden får enligt 9 § 26 kap miljöbalken (1998:808) meddela föreläggande eller förbud om det behövs för att miljöbalken och tillhörande förordningar och föreskrifter ska efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan samhällsbyggnadsnämnden även besluta om vite.

### **Åtgärder**

Verksamheten uppmanas att skicka in en redovisning (med brev/e-post) till miljöenheten av vidtagna och/eller planerade åtgärder gällande de punkter som har tagits upp i denna rapport.

Redovisningen skickas via post till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8B, 314 80

Hyltebruk alternativt med e-post till [sbk@hylte.se](mailto:sbk@hylte.se)

Om ni skickar in åtgärdsplan eller liknande, märk då handlingen med diarienummer och handläggarens namn.

Om miljöenheten inte får redovisningen av utförda och planerade åtgärder, kommer beslut om föreläggande att övervägas.

Har ni några frågor eller synpunkter på innehållet i rapporten är ni välkomna att kontakta oss via tfn: 0345-180 00 eller via e-post: [sbk@hylte.se](mailto:sbk@hylte.se)

**MILJÖENHETEN**

Julia Örnstedt

Julia Örnstedt

Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Utskick: Arbets- och näringslivsnämnden

Kopia: Josef Önhed

Bilaga: Bilder från inspektionstillfället











