

Svar på Interpellation, pumpstation i Unnaryd.

Reningsverket i Unnaryd är dimensionerat för 1500 personekvivalenter (pe) och idag är det ca 850 pe anslutna, så det finns marginaler för ytterligare påkoppling.

Gällande pumpstationen så är den inte underdimensionerad. Analys kring badförbudet är att det är fåglar som kontaminerat, det skedde inte någon bräddning vid detta tillfälle.

Bräddning, pumpstation

2017: ca 3000 kubik

2018: ca 2500 kubik

Bräddning under 2019:

2 gånger Bäckgatan (19 juni och mitten av augusti),

1 gång Ågatan (19 juni)

Mvh

Malin Thydén Kärrman (S)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

HYLTE KOMMUN

Interpellation angående pumpstation i Unnaryd vid köp av mark.

Det finns en pumpstation – bild 8 på prospekt Unnaryd – i korsningen Ågatan- Södra vägen. Pumpstationen flödar över i den å som rinner genom samhället och som går i ytterkanten av Hylte Unnaryd 1:42.

Denna pumpstation är redan idag underdimensionerad. Detta har under en längre tid visat sig. I detta senaste fall, innebar det bl.a. att badplatsen fick badförbud. Det är den samma badplats som ligger just vid objektet.

I andra ändan av Hylte Unnaryd 1:42, Smedjegatan – Bäckgatan, ligger ett reningsverk. Håller det för ökad användning?

Hur tänker Hylte kommun åtgärda detta problem vid ett köp av Hylte Unnaryd 1:49?

Maj Brodin Johansson