

Plats och tid	Hörsalen/digitalt kl. 08:30-13:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C) (Digitalt), Hanna Kjellin (S) (Digitalt), Johnny Winther (SD) (Digitalt), Lirim Mazreku (KV) (Digitalt) ersätter Tommy Edenheim (KV) (1:e vice ordförande) pga jäv
Ej tjänstgörande ersättare	Nina Larsson (S) (Digitalt) Kerstin Alexén (SD) (Digitalt) Bo Wahlén (V) (Digitalt) Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt) Fredrik Engberg (L) (Digitalt) Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)
Övriga närvarande	Lars Tingsmark (tf kommunchef - digitalt) Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Hanna Kjellin (S) Håkan Bengtsson (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§70

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Hanna Kjellin (S)	Håkan Bengtsson (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-04-13

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunhuset

Underskrift

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§70

Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd

(2021 KS0170)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebstäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

Beskrivning av ärendet

Bostadsstiftelsen Hyltebstäder planerar att investera i en ny fjärrvärmeanläggning i Unnaryd.

Nuvarande fjärrvärmeanläggning är belägen i källaren på Unnegatan 1 i Unnaryd. Detta är samma fastighet där Vildmarksgymnsiet hade sina lokaler.

Anläggningens primära värmekälla kommer från en fastbränslespanna (pellets), men när det är låga utomhustemperaturer kan pannan få hjälp av en oljeeldad, tidigare gaseldad, panna. I dagsläget går befintlig fastbränslespanna på maxkapacitet under årets kallaste dagar och vid extremt låga utomhustemperaturer används även reservpannan (olja) vid behov.

Anläggningen fungerar för tillfället, men är snart i behov av en större översyn.

För att kunna säkerställa drift samt förse fler fastigheter med fjärrvärme i Unnaryd krävs mer effekt för att säkerställa de befintliga samt de nya kunders behov.

Investeringen beräknas kosta ca 15 000 000 kr.

Enligt stiftelseförordningen för bostadsstiftelsen ska kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 9 000 000 kr.

Kommunledningskontoret har konstaterat att det i protokollet från Hyltebstäders styrelse nämns att de skickar med en fråga om prioritering av biobränsle under projekteringen. Kommunledningskontoret anser att detta inte är en fråga som kommunfullmäktige har möjlighet att besluta om enligt stiftelseförordningen.

Kommunledningskontoret har utöver frågan om biobränsle inget att tillägga till

Kommunstyrelsen

Hyltebostäders ärende, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

Handlingar i ärendet

- §70 KSAU Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd
- Tjänsteskrivelse KLK - Investering av ny panncentral i Unnaryd
- 1140-20-103 - Tjänsteskrivelse - Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
- 1140-20-102 - Bilaga 1 Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
- 1140-20-104 - Bilaga 2 Förbrukning och kostnader för ny separat uppvärmning - Unnaryd 2021-03-03

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

Jäv

Tommy Edholm (KV) anmäler jäv och Lirim Mazreku (KV) går in som ledamot på denna paragrafen.