

Dnr 2020 SBN0090

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om medel samförläggning el Drängsered

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär X kronor i tilläggsanslag år 2020 för samförläggning el i Drängsered.

Beskrivning av ärendet

Eon Energidistribution ska gräva ner luftburna elkablar i och runt Drängsered. De ska bl.a. gräva ner elkabel på tio delområden där kommunens gatubelysning idag hänger i luftledning. Samhällsbyggnadskontoret har fått fråga om det finns intresse av att samförlägga dessa sträckor och olika alternativ är möjliga:

Alternativ 1 – kommunen går med i samförläggningen och förberedelse görs för en framtida modernisering vilket innebär samförläggning av kabeln och nedgrävning av stolpfundament. Kabeln ligger i marken väl skyddad, men trästolparna finns dock kvar med det ansvar som med automatik följer. Kostnadsintervall 0 till 380 tkr.

Alternativ 2 - kommunen går med i samförläggningen och ersätter trästolparna till dito nya i metall (stål), samt sätter upp moderna LED-armaturer. Kostnadsintervall 0 till 740 tkr.

Väljer kommunen att inte gå med i samförläggningen tar kommunen på sig ansvaret för de uttjänta elstolparna (36 st) som Eon lämnar efter sig och de gamla luftledningarna med blanktråd finns kvar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse den 2 mars 2020
Karta Drängsered med delområde 1-10
Kostnads kalkyl

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anders Bengtsson
Projektsamordnare