

Wind Sweden AB
Ätranstigen 5A
31138 Falkenberg

Samrådsyttrande över planer på ny vindkraftspark, Sällebråten i Ljungby kommun

Dnr: 2021-652

Verksamhetsutövare: ARISE AB
Box 808
30118 Halmstad

Konsult och adress: Wind Sweden AB
Ätranstigen 5A
31138 Falkenberg

Ärendet

Arise undersöker möjligheten att etablera en vindkraftspark i Ljungby kommun, Kronobergs län. Projekt Vindkraftspark Sällebråten ligger i den västligaste delen av Ljungby kommun i Kronobergs län cirka 5,5 km väster om tätorten Lidhult. Parken ligger omkring 5 km rakt söder om Femsjö och alldeles intill gränsen till Hylte kommun. Det bostadshus i Hylte kommun som ligger närmst ett vindkraftsverk är omkring 2 km ifrån. Området ligger inom Fylleåns tillrinningsområde som är av riksintresse.

Planerad verksamhet omfattar maximalt 3 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på **260 meter**. Vindkraftsparken har verksamhetskod 40:90. Området bedöms inledningsvis som lämpat och att föreslagen verksamhet ska kunna uppfylla Naturvårdsverkets krav på bland annat buller och skuggor.

Hylte kommun har tidigare betonat vikten av avståndet mellan vindkraftsverk i parken och närmsta bostadshus som bör vara minst 1000 meter. I förslaget ska det klaras. Däremot planeras verken överstiga 150 meter (260 meter) vilket innebär risk för störande hinderbelysning (starkt vitt blinkande sken).

Området har tidigare tillståndsprövats och beviljats tillstånd. Då som del i en större vindkraftspark med 11 st vindkraftverk i Hylte, Ljungby och Halmstads kommuner. Det tillståndet har förfallit.

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar i det här samrådsskedet några synpunkter på inlämnat samrådsmaterial. Detta med utgångspunkt från Hylte kommuns gällande vindkraftsplan och tidigare ställningstagande.

- Vindkraftsverken bör vara högst 150 meter. Detta för att minska störningen av hinderbelysningen.
- Vindkraftsparken bör förses med radarstyrd hinderbelysning.

- Företaget bör ordna med återkommande information till närboende och berörda under projektarbetets gång, även med tanke på långväga fritidshusägare.
- Senare under byggtiden bör det finnas skriftliga kontaktuppgifter vid byggplatsen till kontaktperson på platsen.
- Vid kommande mätningar av buller från vindkraftsverken bör det i kontrollprogrammet finnas med både emissions- och immissionsmätningar för att visa att bullerkraven klaras.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att återkomma med ett formellt yttrande i samband med Länsstyrelsens remiss av ansökan i ärendet.

Vid eventuella frågor

Har ni frågor kan ni kontakta handläggare Stefan Andersson, telefon 0345-18050 eller via e-post: stefan.andersson@hylte.se.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Stefan Andersson
Verksamhetsutvecklare

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Utskick: Sökanden, Arise AB
Konsult, Wind Sweden AB

Kopia: Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och byggenheten
Ljungby kommun, Bygg- och miljökontoret