

Plats och tid	Hörsalen kl. 08:00-12:10
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice ordförande), Björn Andersson (C) (2:e vice ordförande), Ray Alexen (KV), Roger Andersson (S), Carl Larsson (M), Ann-Christin Wendpapp (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Karl-Anders Thorsson (C), Gunnel Lindgren (KV), Per-Yngve Bengtsson (S)
Övriga närvarande	Mats Andresen (samhällsbyggnadschef), Anita Zukanovic (park-, gatu- och lokalvårdschef), Erik Hansson (nämndsekreterare)
Utses att justera	Carl Larsson (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§69

Underskrifter	Sekreterare
	Erik Hansson
	Ordförande
	Malin Thydén-Kärrman (S)
	Justerande
	Carl Larsson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-21

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§69

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

2016 SBN0090

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i sitt yttrande att räddningstjänsten lyfter fram skogsbrandsrisker samt skyfall- och översvämningrisker och utveckla dessa i programmet med hänsyn till kommande klimatförändringar Sidan 11 under punkten 3.12 sista meningen föreslår nämnden att man utvecklar vilka kontaktvägar som avses där det ej finns ljudsignaler Sidan 10 punkten 3.7 föreslår samhällsbyggnadsnämnden följande ändringar i hela stycket och texten i sin helhet byts ut mot stycket nedan: För att kunna släcka en brand så är det viktigt att ha tillgång till vatten. I kommunens tätorter ska de finnas ett tillgängligt brandpostsystem. Geosecma visar vilka brandposter som kommunen har i sitt nät och var de ligger geografiskt. Att det finns ett fungerande brandpostsystem åligger samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med räddningstjänsten i Kommunen. Vatten skall alltid tas från tank- och släckbil samt öppna vattendrag i första hand, Brandposter används i andra hand. Räddningstjänsten meddelar alltid samhällsbyggnadskontoret efter vattenuttag från brandposter.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått styrdokumentet ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor på remiss från räddningstjänsten. Remissen skall besvaras senast den 1 september 2016. Styrdokument är frambringat för att minska olyckor och skador på de som bor och vistas i Hylte Kommun samt att eliminera att allmännyttiga verksamheter kommer till skada.

Handlingar i ärendet

- Remiss Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor - Hylte kommun 2016-2018
- §64 SBN AU Remiss Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- §93 KSAU Förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Hylte kommun 2016-2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen