

## § 61 Föreläggande om att vidta åtgärder mot hög ljudnivå, mäta samt redovisa uppgifter, Landeryds skola

Dnr 2015 SBN0091

Dnr Ecos 2014-588

Fastighet: Linnås 1:43

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2014 fått in klagomål på plats vid Landeryds skola avseende miljön i skolan. Mätningar har visat på för höga bullernivåer.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga Barn- och ungdomsnämnden, Landeryds skola att vidta åtgärder för att sänka ljudnivån.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson) 2015-04-28

Ärendebeskrivning (Stefan Andersson) 2015-04-28

Ljudmätningar Akustikmiljö 2015-03-31

Delegationsbeslut för SBN ( § 32/15 och 348/14)

### Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga **Barn- och ungdomsnämnden**, org nr: 212000-1207, Landeryds skola, att:

1. Ordna så att ljudnivån inomhus inte överskrider **30 dB(A)** ifrån fasta installationer.
2. Redovisa till samhällsbyggnadsnämnden senast den **2015-09-01** en mätning som visar att ljudnivån inomhus i undervisningslokalerna inte överskrider 30dB (A).

### Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9, 21, och 22 §§ samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, och 7 §§, 9 kap 3 och 9 §§ miljöbalken, samt 45 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1985:206). Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

### Arbetsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.