

Plats och tid	Blå rummet kl. 08:00-10:15
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice ordförande), Björn Andersson (C) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Mats Andresen (samhällsbyggnadschef), Stefan Andersson (miljöchef), Erik Hansson (nämndsekreterare)
Utses att justera	Björn Andersson (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§61

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Hansson	
	Ordförande
	Malin Thydén-Kärrman (S)	
	Justerande
	Björn Andersson (C)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§61

Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.

2016 SBN0035

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar förelägga verksamhetsutövaren, Barn- och Ungdomsnämnden (BUN), Hylte kommun, 314 80 Hyltebruk, org nr 212000-1207 att utifrån tidigare delegationsbeslut för Samhällsbyggnadsnämnden i § MS 322/15, vidta nedanstående försiktighetsmått och krav på redovisning:

4. Verksamhetsutövaren ska redovisa förslag till nämnden på hur man säkerställer en säker miljö avseende PCB i marken vid de nya undervisningslokalerna. Det saknas redovisning, vilken omfattning och vem som ska genomföra en sådan undersökning. BUN ska komma in med förslag till provtagningsplan som syftar till att undersöka om det finns risker med PCB vid skollokalerna. Det ska ske genom en opartisk och sakkunnig person. Punkten 4 ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 oktober 2016. Föreläggandet av punkten 4 ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem tusen kronor) för varje ny påbörjad vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.

5. Redovisning ska ske av en uppföljande ventilationsmätning av de luftflöden som genereras av installerad ventilationsanläggning i alla klassrummen. Punkten 5 ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 oktober 2016. Föreläggandet av punkten 5 ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem tusen kronor) för varje ny påbörjad vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.

6a. Genomföra åtgärder i klassrummen så att ljudnivån inomhus underskrider 30 dB(A) ifrån de fasta installationerna. Punkten 6a skall åtgärdas och vidtagna åtgärder ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 oktober 2016.

6b. Efter vidtagna åtgärder mot bullret ska en uppföljande bullermätning ske i klassrummen för att visa att bullernivån underskrider 30 dB(A) ifrån de fasta installationerna. Det ska ske genom en opartisk och sakkunnig person. Punkten 6b skall sedan redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 januari 2017 och som visar att ljudnivån inomhus i undervisningslokalerna inte överskrider 30dB (A). Avgift Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ta ut extra avgift för 8 h tillsynstid, totalt 6880 kr i avgift i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 38/15 (taxa § 18). Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2015-491 Fastighet: Örnabäckshult 1:365

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har tidigare behandlat ärendet i delegationsbeslut § MS 322/15, då nämnden beslutade att förelägga om vissa åtgärder. Redovisningen har visat på behov av att gå vidare med åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga



Barn- och ungdomsnämnden att vidta och redovisa vidtagna åtgärder avseende utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan i Hyltebruk.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.
- Ärendebeskrivning – Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.
- Bilaga 1 Ljudmätning Expandia Örnaskolan
- Bilaga 2 Luftfl pr Moduler - Örnaskolan
- §36 SBN AU Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren, BUN (Rek+mb)

Kopia: Fastighetsägaren, Hyltebostäder Rektorererna vid Örnaskolan, Laila Bertilsson och Thomas Brinck. SBK, Plan- och byggenheten