

| mf ör- läg- gning | från | till | ant stolpa r | sträcka | Ny dragn av | Övrigt | Ko | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|------------|-------|
| | | | | | | | Fundament | Stolpe 6 m | |
| #1 | Badplats | Lv718 | Kors "Sme Ellens väg" | 10 | 450 | Ny Hsp | Tryckning under Lv 718 vid badplats | 6180 | 24890 |
| #2 | | kors "Sme Ellens väg" | Lv719, Lugnetvägen | 5 | 235 | Ny Hsp | | 3090 | 12445 |
| | | Lv719, Lugnetvägen | österut | 5 | 220 | Ny markkabel | Byt sida för 3 GBL-stolpar t sydsida | 3090 | 12445 |
| | | | | | | | tillkommer ca 25m sep förlägg n f 1 stolpe som står på fel sida. Ledning till | | |
| | | Lv718 korset lugnetv | korset Lv 700 | 4 | 200 | Ny markkabel | Drängsered Solhaga slopas | 2472 | 9956 |
| | | Nyhemsv | Sjölyckevägen | 5 | 225 | Ny Markkabel | | 3090 | 12445 |
| | | Nyhemsv/Sjölycke | Sjölycke 15 | | 120 | Kabel el rör | Stolplinjen på fel sida | 0 | 0 |
| | | Sjölycke 15 | Grusvägen | | 80 | Kabel el rör | Inga GBL, men framföring senare | 0 | 0 |
| | | Grusvägen | Sjöbol Wilhelmsgården 1 | 4 | 150 | Ny markkabel | | 2472 | 9956 |
| | | Sjölycke 15 | Sjölycke 17 | | 16 | kabel el rör | | 0 | 0 |
| | | Sjölycke 17 | Sjölycke 18 | 3 | 140 | Ny markkabel | Raserad? | 1854 | 7467 |
| | | | | | | | tillkommer ca 25m sep förlägg n f 1 stolpe som står på fel sida. Ledning till Drängsered Solhaga slopas | | |
| V S T E M | Mängd material ingd arb | Fundament | | | | | | | |
| | | Stolpe 6 m | | | | | | | |
| | | stolpinsats | | | | | | | |
| | | Kabel 4-led | | | | | | | |
| | | kabel 5-led | | | | | | | |
| | | armatur | | | | | | | |
| | | sätta stolpe | | | | | | | |
| | | Koppal stolpe | | | | | | | |
| | | mont armatur | | | | | | | |

T R A F I K S Y

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | inkoppl m bef anl | | | | | | | | | |
| <i>Kostnad matr</i> | Fundament | 618 | | | | | | | | |
| | Stolpe 6 m | 2489 | | | | | | | | |
| | stolpinsats | 360 | | | | | | | | |
| | Kabel 4-led | 42 | | | | | | | | |
| | kabel 5-led | 55 | | | | | | | | |
| | armatur | 2410 | | | | | | | | |
| <i>Kostn arb</i> | sätta stolpe | 2139 | | | | | | | | |
| | Koppla stolpe | 638 | | | | | | | | |
| | mont armatur | 319 | | | | | | | | |
| | inkoppl m bef anl | 1350 | | | | | | | | |

| | från | till | ant stolpar | sträcka | tryck | Ny dragn av | Övrigt |
|----------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----------------|---|
| Badplats | Lv718 | Kors "Sme Ellens väg" | 10 | 450 | | 25 Ny Hsp | Tryckning under Lv 718 vid badplats |
| | kors "Sme Ellens väg" | Lv719, Lugnetvägen | 5 | 235 | | 14 Ny Hsp | |
| | Lv719, Lugnetvägen | österut | 5 | 220 | | 0 Ny markkabel | Byt sida för 3 GBL-stolpar t sydsida tillkommer ca 25m sep förlägg f 1 stolpe som står på fel sida. Ledning till Drängsered Solhaga slopas |
| | Lv718 korset lugnetv | korset Lv 700 | 4 | 200 | | 40 Ny markkabel | |
| | Nyhemsv | Sjölyckevägen | 5 | 225 | | 0 Ny Markkabel | |
| | Nyhemsv/Sjölyckev | Sjölyckev 15 | | 120 | | 31 Kabel el rör | Stolplinjen på fel sida |
| | Sjölyckev 15 | Grusvägen | | 80 | | 0 Kabel el rör | Inga GBL, men framföring senare |
| | Grusvägen | Sjöbol Wilhelmsgården 1 | 4 | 150 | | 0 Ny markkabel | 124. 126, 127, 128 |
| | Sjölyckev 15 | Sjölyckev 17 | | 16 | | 0 kabel el rör | |
| | Sjölyckev 17 | Sjölyckev 18 | 3 | 140 | | 0 Ny markkabel | raserad? |

tillkommer ca 25m sep förlägg f 1 stolpe som står på fel sida. Ledning till Drängsered Solhaga slopas

| Alternativ 1 (behålla trästolpar) | | | | | Alternativ 2 sätta nya fundament | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|----------|-----------|----------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| Samförl | Kabelskydd | Eget | Rasering | Tryckning | Samförl | Fundament | Eget | Rasering | Tryckning |
| 35109 | 3945 | | 4545 | 21000 | 35109 | 9590 | | 4545 | 21000 |
| 18334,7 | 1972,5 | | 2373,5 | 11760 | 18334,7 | 4795 | | 2373,5 | 11760 |
| 17164,4 | 1972,5 | | 2222 | 0 | 17164,4 | 4795 | | 2222 | 0 |
| 15604 | 1578 | | 2020 | 33600 | 15604 | 3836 | | 2020 | 33600 |
| 17554,5 | 1972,5 | | 2272,5 | 0 | 17554,5 | 4795 | | 2272,5 | 0 |
| 9362,4 | 0 | | 1212 | 26040 | 9362,4 | 0 | | 1212 | 26040 |
| 6241,6 | 0 | | 808 | 0 | 6241,6 | 0 | | 808 | 0 |
| 11703 | 1578 | | 1515 | 0 | 11703 | 3836 | | 1515 | 0 |
| 1248,32 | 0 | | 161,6 | 0 | 1248,32 | 0 | | 161,6 | 0 |
| 10922,8 | 1183,5 | | 1414 | 0 | 10922,8 | 2877 | | 1414 | 0 |
| 268 390 kr | | | | | 288 712 kr | | | | |