

2023-09-07

VA- och renhållningsenheten

Hylte kommun

Dnr. 2023 SBN0119

## Remissvar på Svenskt Vattens förslag till kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna va-anläggningen (ABVA)

### Sammanfattning

Branschorganisationen Svenskt Vattens publikation P94 togs fram 2007 och innehåller förslag till *Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning*. Publikationen är i behov av uppdatering och Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt förslag som nu är ute på remiss för synpunkter. När remisstiden är slut och de inkomna synpunkterna är hanterade kommer den slutliga versionen att fastställas. Det innehåller då ett textförslag från Svenskt Vatten. Först därefter är det aktuellt för Hylte kommun att se över de lokala föreskrifter, ABVA 2012.

Hylte kommuns synpunkter avser framförallt de vägledande kommentarerna i publikationen. Generellt sett är det viktigt att kommentarerna blir så tydliga som möjligt. Det behövs både för att förenkla tolkningen av respektive föreskrift och för att avgöra om föreskriften är lämplig att införa på den lokala nivån samt vad det skulle kunna få för konsekvenser om man inför dem.

### Ärendet

Förslaget som Svenskt Vatten tagit fram innehåller tre delar:

- Föreskrifter om användningen av kommunens allmänna va-anläggning
- Vägledande kommentarer
- Information till fastighetsägare

Hylte kommun har följande synpunkter på förslaget.

### Generella förändring

De generella förändringarna som Svenskt Vatten föreslår innebär bl a förenklat språk, att reglering som inte behövs har tagits bort samt att det finns en tydligare koppling till vattentjänstlagen och förordningen om allmänna vattentjänster. Dessa förändringar är positiva och de förenklar och förtydligar föreskrifterna.

### Förändringar i sak

Förändringar i sak finns framförallt i 8, 9, 11 och 19§§.

I 8 § införs begreppet *vattenbrist* istället för *begränsad tillgång*. Detta är en positiv förändring, eftersom det är ett tydligt och användbart begrepp.

I 9 § innebär förtydligandet att huvudmannen bedömer om en tidigare godkänd plats för vattenmätaren behöver ändras samt att vattenmätaren ska skyddas mot frost och annan skada. Även detta är bra och klargörande förändringar.

I 11 § innebär den föreslagna förändringen att det inte längre behövs en ansökan och godkännande för värmeutvinning ur spillvatten så länge temperaturen efter värmeutvinningen inte är lägre än dricksvattnets temperatur. För att säkerställa att detta inte leder till negativa effekter på ledningsnät eller i avloppsreningsverk hade det varit bra med en hänvisning i kommentarerna till kunskapsunderlag i frågan. Då blir det enklare att bedöma vad en eventuell förändring av paragrafen i de lokala föreskrifterna skulle kunna innebära och vad man behöver beakta om man inför den.

19 § är helt ny och innehåller ett nytt begrepp, *hushållsdagvatten*. Den nya bestämmelsen säger att huvudmannen inte är skyldig att ta emot dag- och dränvatten vars volym eller föroreningsmängd mer än oväsentligt avviker från dagvatten från bostäder (*hushållsdagvatten*). Även till denna bestämmelsen behövs tydligare kommentarer om vad detta innebär konkret och hur man definierar *hushållsdagvatten*.

#### **Vägledande kommentarer**

Hylte kommuns synpunkter avser framförallt de vägledande kommentarerna i publikationen. Generellt sett är det viktigt att kommentarerna blir så tydliga som möjligt, inte bara för att tolka föreskriften i sig utan också att det går att avgöra om föreskriften är lämplig att införa på den lokala nivån och vad det skulle kunna få för konsekvenser om man gör det. Detta gäller förutom kommentarerna till 11 och 19 § enligt ovanstående även 12 § angående köksavfallskvarnar. Enligt förslaget till föreskrifter får inte fastighetsägaren tillföra den allmänna anläggningen spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande. I kommentaren hade det varit bra att belysa möjligheten att ha ett generellt förbud mot att tillföra va-anläggningen spillvatten från köksavfallskvarnar.

Cecilia Zryd  
VA-strateg