

HYLTE KOMMUN
TEKNIK- OCH SERVICEENHETEN
2010-06-28

Besiktningens utlåtande		Nästa besiktning senast 2013-06-28	
		<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> Ej godkänd
Fastighetsbeteckning Sjögård 1:5		Behörighet <input checked="" type="checkbox"/> K _r	Sakkunnig Stig-Arne Bengtsson
Brukare (om annan än fastighetsägare) Hylte Kommun		<input type="checkbox"/> K _i	Tel nr. 035-219085
Adress Fredrikslundsgatan 5		<input type="checkbox"/> N _r	Adress
Byggår 1990	Ombyggnadsår	<input type="checkbox"/> K _i	Företag YIT Sverige AB
		<input type="checkbox"/> N _r	Arbets nr. 66260-6026
		<input type="checkbox"/> E/S	Adress Kristinehedsvägen 5
			Postadress 302 44 Halmstad
			Underskrift sakkunnig <i>[Signature]</i>
			Besiktningens datum 2010-06-28

Byggnadens ägare Hylte Bostäder		Adress Skolgatan 3 314 31 hyltebruk		Tel nr 0345-18100	
Driftansvarig Börje Bengtsson		Adress		Tel nr 0733718381	
Tidigare besiktning ?		Ventilationsystem typ (S, F, FT, FTX) FTX		Byggnad Hela	
Verksamhet Gruppboende		Antal lägenheter 6		Drifttider 24-Timmar	
				Systembeteckning TA/FA	
				Nyttjandetider 24-Timmar	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas A = åtgärdat	Be- döm	A
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	1.1	Finns på plats	0	
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Uteluftdon	1.2	Finns på plats	0	
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
1.3		6.3	<input type="checkbox"/> Överluft				
1.4		6.4	<input checked="" type="checkbox"/> Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftdon	2.4	Smuts	1	
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input checked="" type="checkbox"/> Spiskåpa	4.5	Slitna	1	
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutn.	6.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt	6.4	Smuts	1	
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem	6.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> Smuts i kanal	6.9		6.5	Smuts	1	
2.5	<input type="checkbox"/> Kortslutning	6.10					
2.6	<input type="checkbox"/> Uteluft/avlufv	7	PROVNINGAR	7.1	Proj 288/350 l/s Mätt 240/310 l/s		
2.7	<input type="checkbox"/> Avluftöppning	7.1	<input checked="" type="checkbox"/> Totalluftflöde	7.2	Fett filter i spiskåpa bör bytas generellt	1	
		7.2	<input checked="" type="checkbox"/> Delluftflöde	7.1	Stämmer väl med protokoll		
		7.3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur	8.4	Motor TA 0,37 kw FA 0,55 kw	0	
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	<input type="checkbox"/> ntvx <input type="checkbox"/> % vid t ute °C				
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.5	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7.7					
3.4		7.8					
3.5							
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer	8.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.2	<input type="checkbox"/> Övr. iakttagelser				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.4	<input checked="" type="checkbox"/> Effekt				
4.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktrem	8.5					
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft						
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion						
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning						
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering						
4.11							
4.12							
5	STYR OCH REGLER						
5.1	<input type="checkbox"/> Manöver						
5.2	<input type="checkbox"/> Styrning						
5.3	<input type="checkbox"/> Brand						
5.4	<input type="checkbox"/> Reglering						
5.5	<input type="checkbox"/> Larm						
5.6	<input type="checkbox"/> Indikering						
5.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärde						
5.8							
5.9							