

	TJÄNSTESKRIVELSE
	2016-02-18
	Dnr 2015 SBN0091
Bygg- och Miljöchef	
Tel: 0345-180 50	Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Stefan.Andersson@hylte.se	

Tjänsteskrivelse - Föreläggande om att vidta åtgärder mot hög ljudnivå, mäta samt redovisa uppgifter, Landeryds skola.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Barn- och ungdomsnämnden, Landeryds skola, org nr: 212000-1207 att:

1. Ordna så att ljudnivån inomhus inte överskrider 30 dB(A) ifrån fasta installationer. Punkten 1 ska åtgärdas snarast dock senast den 15 augusti 2016.
2. Redovisa till samhällsbyggnadsnämnden en mätning som visar att ljudnivån inomhus i undervisningslokalerna inte överskrider 30dB (A). Punkten 2 ska åtgärdas snarast dock senast den 1 september 2016. Föreläggandet av punkten 2 ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem tusen kronor) för varje ny påbörjad vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.
3. Utöka den dagliga städningen på skolan så den uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Klassrum och korridorer som används varje dag ska städas dagligen. Storstädning ska ske minst två gånger per år. Om lokalerna används även kvällstid bör städningen utökas. Punkten 3 ska åtgärdas snarast dock senast den 15 augusti 2016.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2014-588, 2015-142 Fastighet : Linnås 1:43

Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2014 fått in klagomål på plats vid Landeryds skola avseende miljön i skolan. Mätningar har visat på för höga bullernivåer. Samhällsbyggnadsnämnden har i § 79/15 förelagt om redovisning av åtgärder och uppföljande mätningar. Samhällsbyggnadsnämnden har även deltagit i ett nationellt tillsynsprojekt om hygien i skollokaler och fordrat olika åtgärder i delegationsbeslut § 131/15. Flera av redovisningarna har inte kommit in.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga Barn- och ungdomsnämnden, Landeryds skola att vidta åtgärder för att sänka ljudnivån och förbättra miljön vid skolan och redovisa att åtgärderna uppfyller kraven.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2015-12-07 / Stefan Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden § 79 2015-08-18

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren, Barn- och ungdomsnämnden (delgivningskvitto)

Fastighetsägaren, Stiftelsen Hyltebostäder

Kopia: Platschef Landeryds skola, Jim Carlsson

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9, 21, och 22 §§ samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, och 7 §§, 9 kap 3 och 9 §§ miljöbalken, samt 45 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1985:206).

Se även Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901), 4, 5 §§ och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 35 § samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om:

- Städning (FoHMFS 2014:19),
- ventilation (FoHMFS 2014:18).
- buller inomhus (FoHMFS 2014:13),
- höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15),

Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 25 §. Lag om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK).

Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ta ut extra avgift för 8 h tillsynstid, totalt 6720 kr i avgift i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 69/14 (taxa § 18). Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas..

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk. Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Stefan Andersson
Miljöchef