

	TJÄNSTESKRIVELSE
	2017-07-11
	Dnr 2015 SBN0097
Stefan Andersson, Bygg- och Miljöchef	
Tel: 0345-180 50	Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Stefan.Andersson@hylte.se	

Tjänsteskrivelse – beslut om förlängning av tid för redovisning av åtgärder ärende avseende inomhusmiljön vid vuxenutbildningen/SFI, Hyltebruk.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godta vidtagna åtgärder och redovisning avseende punkterna 1-7 i ärendet av Barn- och ungdomsnämnden avseende vuxenutbildning/SFI i Hyltebruk och medge mer tid för nedanstående åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Barn- och ungdomsnämnden, org nr 212000-1207, vuxenutbildning/SFI i Hyltebruk att:

8a. Genomföra åtgärder i klassrum 3 och 4 så att luftkvaliteten mätt som koldioxidhalten (CO₂) i klassrum inomhus underskrider 1000 ppm CO₂.

Punkten 8a skall åtgärdas och vidtagna åtgärder ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 december 2017.

Föreläggandet av punkten 4 ska vara förenat med ett löpande vite på 10 000 kr (tio tusen kronor) för varje ny påbörjad vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.

8b. Efter vidtagna åtgärder mot den dåliga luftkvaliteten (>1000 ppm CO₂) genomföra en uppföljande luftkvalitetsmätning av koldioxidhalten (CO₂) i klassrum 3, och även klassrum 4. Det ska ske genom en opartisk och sakkunnig person. Om koldioxidhalten i en undervisningslokal vid normal användning regelmässigt överstiger 1000 parts per million (ppm) ska åtgärder genomföras så att koldioxidhalten underskrider 1000 ppm.

Punkten 8b skall redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 februari 2018.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2015-36 Fastighet: Västra Hylte 1:184

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har senast behandlat ärendet i SBN § 65/16, då nämnden beslutade att förelägga om vissa åtgärder i inomhusmiljön i utbildningslokalerna. Åtgärder och mätningar har gjorts och redovisats. Vissa överskridanden kvarstår av ljudnivåerna i två klassrum gentemot hälsomässiga riktvärden och redovisning saknas fortfarande av vidtagna åtgärder och uppföljande mätningar av luftkvaliteten i klassrum 3 och 4 (punkterna 8a och 8b).

Dnr 2015 SBN0097

Efter en samlad bedömning mellan störningen, vidtagna åtgärder och mot den kostnad som bedöms för att sänka ljudnivån ytterligare så föreslås att nämnden är nöjd med åtgärder och redovisning avseende punkterna 1-7 i ärendet.

Däremot kvarstår punkterna 8a och 8b om luftkvaliteten i klassrummen 3 och 4 som måste följas upp.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut för SBN MS § 278/16

Inkommen redovisning från BUK 2015-04-07, 2015-10-01, 2015-10-27, 2016-01-28, 2016-12-01 och 2017-06-22 med flera underhandskontakter, se dokumentation i ärendehanteringssystemet.

Samhällsbyggnadsnämnden § 80/15, 135/15 och 65/16.

Uppföljande inspektion 2015-05-11, 2015-11-05

Delegationsbeslut för SBN MS § 36/15

Inkommen anmälan om ändrad verksamhet 2015-01-19.

Beslutet skickas till

Utskick: Verksamhetsutövaren, BUN (Rek+mb)
Kopia: Fastighetsägaren, Bofast AB
Rektor, SFI.
SBK, Plan- och byggenheten

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9, 21, och 22 §§ samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, och 7 §§, 9 kap 3 och 9 §§ miljöbalken, samt 45 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1985:206).

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd om:

- Städning (FoHMFS 2014:19),
- ventilation (FoHMFS 2014:18).
- buller inomhus (FoHMFS 2014:13),
- höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15),

Avgift

Dnr 2015 SBN0097

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ta ut extra avgift för 8 h tillsynstid, totalt 6880 kr i avgift i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 142/16 (taxa § 18). Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk. Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Stefan Andersson
Miljöchef