

Dnr 2019 SBN0148

Björn Liljequist, Projektingenjör
Tel. 0345-180 00
E-post: Bjorn.Liljequist@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjer för fettavskiljare

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för fettavskiljare i Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet

Hylte kommun tar, som huvudman för den allmänna VA-anläggningen, hand om och renar spillvatten från bland annat hushåll och företag. Kommunens ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär med måttligt innehåll av fett. Tillförs större mängder fett i avloppsvatten kan problem uppstå, bland annat stopp i ledningar med översvämningar som följd, frätskador på ledningar och uppkomst av illaluktande, hälsofarliga gaser.

Av gällande lagstiftning och regelverk framgår att hushåll och verksamheter inte får tillföra ledningsnätet spillvatten som innehåller sådana mängder fett att skada eller olägenhet kan uppstå. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet väsentligen avviker från hushållspillvattens.

För att förtydliga vilka verksamheter som behöver ha en fettavskiljare och hur installation och skötsel av dessa ska fungera, har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på riktlinjer för fettavskiljare i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för fettavskiljare
- Riktlinjer för fettavskiljare

Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Carolina Storberg
VA-chef