

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§23

## **Extra ärende: Återrapportering energibesparingsåtgärder**

(2023 HB0031)

### **Beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 4 oktober 2022 att uppmana kommunens nämnder och Hyltebostäder att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder. Hyltebostäder behöver nu återrapportera sina energibesparingsåtgärder.

Hyltebostäder har arbetat med att sänka inomhustemperaturen i kommunala fastigheter där det varit möjligt. I fastigheter med äldre värmesystem är det svårt att styra inomhustemperaturen på ett effektivt sätt. Kommunens äldreboende har varit undantagna från sänkning av inomhustemperaturen.

Hyltebostäder har även justerat driftstider på pumpar, ventilationsaggregat och belysning. Hyltebostäder fortsätter planeringen av belysningsstyrningen kopplat till larmtider och närvaro. Utbyte av armatur har också genomförts under 2022 och fortsätter 2023.

I samband med större renoveringar och nybyggnation kan omfattande besparingsåtgärder vidtas.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse återrapportering energibesparingsåtgärder
- Protokollsutdrag §171 KS Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder

### **Förslag till beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen